TERMOVALORIZZATORE DI MACOMER

Loc. Tossilo

Analisi Fiscale Emissioni a Camino (SME)	Giorno Precedente	Stato Validità (2)	Limite Giornaliero (1)	Unità di misura
HCl (Acido Cloridrico)	2,23	1	4	mg/Nm³
CO (Monossido di Carbonio)	8,372	1	20	mg/Nm³
SO2 (Anidride Solforosa)	0	1	10	mg/Nm³
NO2 (Biossido di Azoto)	20,301	1	50	mg/Nm³
H2O (Acqua - in forma di vapore)	17,124	1	-	Vol.%
CO2 (Diossido di Carbonio)	10,839	1	-	Vol.%
HF (Acido Fluoridrico)	0,001	1	0,5	mg/Nm³
O2 (Diossigeno)	9,227	1	-	Vol.%
COT (Carbonio Organico Totale)	0,039	1	4	mg/Nm³
NH3 (Ammoniaca)	0,798	1	5	mg/Nm³
Polveri	0,016	1	2,5	mg/m³
HG (Mercurio)	0,171	1	20	µg/Nm³
Temperatura	124,403	1	-	°C
Pressione	1025,744	1	-	hPA
Portata Fumi	45507,332	1	-	Nm³/h

Dati Energetici	Giorno	Settimana in Corso	Settimana Precedente	Unità di misura
Totale Rifuti Inceneriti (Combustibile in forno)	174,649	0	936,261	Tonnellate
Totale Energia Elettrica in autoconsumo (Linea Termovalorizzazione)	22,040	0,000	138,035	MWh
Totale Energia Elettrica Ceduta (Punto di consegna)	0	0	0	MWh

Dati Energetici	Mese in Corso	Mese Precedente	Anno in Corso	Unità di misura
Totale Rifuti Inceneriti (Combustibile in forno)	449,26	2.403,84	19.938,52	Tonnellate
Totale Energia Elettrica in autoconsumo (Linea Termovalorizzazione)	73,730	538,210	3.349,601	MWh
Totale Energia Elettrica Ceduta (Punto di consegna)	0	0	3.779,998	MWh

Rifiuti alimentati a forno con Carroponte 2 - Pesate annotate su registro.	1401,786	Tonnellate

(1) - Limiti emissione di cui all'A.I.A. Determina Provincia di Nuoro n. 1289 del 29 Luglio 2015

(2) - Stato Validità: **0 - Impianto spento**

1 - Impianto acceso