**TERMOVALORIZZATORE DI MACOMER**

*Loc. Tossilo*

| Analisi Fiscale Emissioni a Camino (SME) | Giorno Precedente | Stato Validità (2) | Limite Giornaliero (1) | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| HCl (Acido Cloridrico) | 2,521 | 1 | 4 | mg/Nm³ |
| CO (Monossido di Carbonio) | 6,738 | 1 | 20 | mg/Nm³ |
| $SO_2$ (Anidride Solforosa) | 0 | 1 | 10 | mg/Nm³ |
| $NO_2$ (Biossido di Azoto) | 20,786 | 0 | 50 | mg/Nm³ |
| $H_2O$ (Acqua - in forma di vapore) | 18,306 | 1 | - | Vol.% |
| $CO_2$ (Diossido di Carbonio) | 10,557 | 1 | - | Vol.% |
| HF (Acido Fluoridrico) | 0 | 1 | 0,5 | mg/Nm³ |
| $O_2$ (Diossigeno) | 8,841 | 1 | - | Vol.% |
| COT (Carbonio Organico Totale) | 0,1 | 1 | 4 | mg/Nm³ |
| $NH_3$ (Ammoniaca) | 0,962 | 1 | 5 | mg/Nm³ |
| Polveri | 0,009 | 1 | 2,5 | mg/m³ |
| HG (Mercurio) | 0,126 | 1 | 20 | µg/Nm³ |
| Temperatura | 123,847 | 1 | - | °C |
| Pressione | 1021,912 | 1 | - | hPA |
| Portata Fumi | 42724,789 | 1 | - | Nm³/h |

| Dati Energetici | Giorno Precedente | Settimana in Corso | Settimana Precedente | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| Totale Rifuti Inceneriti (Combustibile in forno) | 162,724 | 321,582 | 567,31 | Tonnellate |
| Totale Energia Elettrica in autoconsumo (Linea Termovalorizzazione) | 20,775 | 41,295 | 105,525 | MWh |
| Totale Energia Elettrica Ceduta (Punto di consegna) | 0 | 0 | 0 | MWh |

| Dati Energetici | Mese in Corso | Mese Precedente | Anno in Corso | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| Totale Rifuti Inceneriti (Combustibile in forno) | 888,896 | 4102,15 | 15.765,29 | Tonnellate |
| Totale Energia Elettrica in autoconsumo (Linea Termovalorizzazione) | 238,866 | 573,932 | 3.051,501 | MWh |
| Totale Energia Elettrica Ceduta (Punto di consegna) | 0 | 0 | 3.779,998 | MWh |

**(1) - Limiti emissione di cui all'A.I.A. Determina Provincia di Nuoro n. 1289 del 29 Luglio 2015**
**(2) - Stato Validità:** **0 - Impianto spento**
**1 - Impianto acceso**