TERMOVALORIZZATORE DI MACOMER

Loc. Tossilo

Analisi Fiscale Emissioni a Camino (SME)	Giorno Precedente	Stato Validità (2)	Limite Giornaliero (1)	Unità di misura
HCl (Acido Cloridrico)	0	0	4	mg/Nm³
CO (Monossido di Carbonio)	0	0	20	mg/Nm³
SO_2 (Anidride Solforosa)	0	0	10	mg/Nm³
NO_2 (Biossido di Azoto)	0	0	50	mg/Nm³
H_2O (Acqua - in forma di vapore)	0	0	-	Vol.%
CO_2 (Diossido di Carbonio)	0	0	-	Vol.%
HF (Acido Fluoridrico)	0	0	0,5	mg/Nm³
O_2 (Diossigeno)	0	0	-	Vol.%
COT (Carbonio Organico Totale)	0	0	4	mg/Nm³
NH_3 (Ammoniaca)	0	0	5	mg/Nm³
Polveri	0	0	2,5	mg/m³
HG (Mercurio)	0	0	20	µg/Nm³
Temperatura	0	0	-	°C
Pressione	0	0	-	hPA
Portata Fumi	0	0	-	Nm³/h

Dati Energetici	Giorno Precedente	Settimana in Corso	Settimana Precedente	Unità di misura
Totale Rifuti Inceneriti (Combustibile in forno)	0	0	701,42	Tonnellate
Totale Energia Elettrica in autoconsumo (Linea Termovalorizzazione)	11,26	60,73	119,81	MWh
Totale Energia Elettrica Ceduta (Punto di consegna)	0	0	0	MWh

Dati Energetici	Mese in Corso	Mese Precedente	Anno in Corso	Unità di misura
Totale Rifuti Inceneriti (Combustibile in forno)	0	4102,15	14.876,39	Tonnellate
Totale Energia Elettrica in autoconsumo (Linea Termovalorizzazione)	81,43	573,93	2.987,78	MWh
Totale Energia Elettrica Ceduta (Punto di consegna)	0	0	3.780,00	MWh

(1) - Limiti emissione di cui all'A.I.A. Determina Provincia di Nuoro n. 1289 del 29 Luglio 2015
(2) - Stato Validità: 0 - Impianto spento
1 - Impianto acceso