**TERMOVALORIZZATORE DI MACOMER**

*Loc. Tossilo*

| Analisi Fiscale Emissioni a Camino (SME) | Giorno Precedente | Stato Validità (2) | Limite Giornaliero (1) | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| HCl (Acido Cloridrico) | 2,087 | 1 | 4 | mg/Nm³ |
| CO (Monossido di Carbonio) | 17,09 | 1 | 20 | mg/Nm³ |
| SO2 (Anidride Solforosa) | 0,037 | 1 | 10 | mg/Nm³ |
| NO2 (Biossido di Azoto) | 13,469 | 1 | 50 | mg/Nm³ |
| H2O (Acqua - in forma di vapore) | 17,082 | 1 | - | Vol.% |
| CO2 (Diossido di Carbonio) | 10,825 | 1 | - | Vol.% |
| HF (Acido Fluoridrico) | 0 | 1 | 0,5 | mg/Nm³ |
| O2 (Diossigeno) | 8,259 | 1 | - | Vol.% |
| COT (Carbonio Organico Totale) | 0,418 | 1 | 4 | mg/Nm³ |
| NH3 (Ammoniaca) | 1,379 | 1 | 5 | mg/Nm³ |
| Polveri | 0 | 1 | 2,5 | mg/m³ |
| HG (Mercurio) | 0,125 | 1 | 20 | µg/Nm³ |
| Temperatura | 122,139 | 1 | - | °C |
| Pressione | 1027,583 | 1 | - | hPA |
| Portata Fumi | 40587,863 | 1 | - | Nm³/h |

| Dati Energetici | Giorno | Settimana in Corso | Settimana Precedente | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| Totale Rifuti Inceneriti (Combustibile in forno) | 111,949 | 598,95 | 918,616 | Tonnellate |
| Totale Energia Elettrica in autoconsumo (Linea Termovalorizzazione) | 19,725 | 95,005 | 131,410 | MWh |
| Totale Energia Elettrica Ceduta (Punto di consegna) | 0 | 0 | 0 | MWh |

| Dati Energetici | Mese in Corso | Mese Precedente | Anno in Corso | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| Totale Rifuti Inceneriti (Combustibile in forno) | 111,95 | 2.403,84 | 19.601,21 | Tonnellate |
| Totale Energia Elettrica in autoconsumo (Linea Termovalorizzazione) | 30,700 | 538,210 | 3.334,321 | MWh |
| Totale Energia Elettrica Ceduta (Punto di consegna) | 0 | 0 | 3.779,998 | MWh |

| | | |
|---|---|---|
| Rifiuti alimentati a forno con Carroponte 2 - Pesate annotate su registro. | 1361,872 | Tonnellate |

**(1) - Limiti emissione di cui all'A.I.A. Determina Provincia di Nuoro n. 1289 del 29 Luglio 2015**

**(2) - Stato Validità:** **0 - Impianto spento**

**1 - Impianto acceso**