TERMOVALORIZZATORE DI MACOMER

Loc. Tossilo

Analisi Fiscale Emissioni a Camino (SME)	Giorno Precedente	Stato Validità (2)	Limite Giornaliero (1)	Unità di misura
HCl (Acido Cloridrico)	0	0	4	mg/Nm³
CO (Monossido di Carbonio)	0	0	20	mg/Nm³
SO_2 (Anidride Solforosa)	0	1	10	mg/Nm³
NO_2 (Biossido di Azoto)	23,486	0	50	mg/Nm³
H_2O (Acqua - in forma di vapore)	17,931	1	-	Vol.%
CO_2 (Diossido di Carbonio)	10,694	1	-	Vol.%
HF (Acido Fluoridrico)	0	1	0,5	mg/Nm³
O_2 (Diossigeno)	8,58	1	-	Vol.%
COT (Carbonio Organico Totale)	0,718	1	4	mg/Nm³
NH_3 (Ammoniaca)	1,51	1	5	mg/Nm³
Polveri	0	1	2,5	mg/m³
HG (Mercurio)	0,083	1	20	µg/Nm³
Temperatura	127,443	1	-	°C
Pressione	1022,174	1	-	hPA
Portata Fumi	41780,293	1	-	Nm³/h

Dati Energetici	Giorno Precedente	Settimana in Corso	Settimana Precedente	Unità di misura
Totale Rifuti Inceneriti (Combustibile in forno)	0	0	713,71	Tonnellate
Totale Energia Elettrica in autoconsumo (Linea Termovalorizzazione)	8,185	8,185	111,840	MWh
Totale Energia Elettrica Ceduta (Punto di consegna)	0	0	0	MWh

Dati Energetici	Mese in Corso	Mese Precedente	Anno in Corso	Unità di misura
Totale Rifuti Inceneriti (Combustibile in forno)	1.281,02	4.102,15	16.157,41	Tonnellate
Totale Energia Elettrica in autoconsumo (Linea Termovalorizzazione)	317,596	573,932	3.085,486	MWh
Totale Energia Elettrica Ceduta (Punto di consegna)	0	0	3.779,998	MWh

(1) - Limiti emissione di cui all'A.I.A. Determina Provincia di Nuoro n. 1289 del 29 Luglio 2015
(2) - Stato Validità: **0 - Impianto spento**
1 - Impianto acceso