

TERMOVALORIZZATORE DI MACOMER

Loc. Tossilo

Analisi Fiscale Emissioni a Camino (SME)	Giorno Precedente	Stato Validità (2)	Limite Giornaliero (1)	Unità di misura
HCl (Acido Cloridrico)	2,445	1	4	mg/Nm ³
CO (Monossido di Carbonio)	11,715	1	20	mg/Nm ³
SO ₂ (Anidride Solforosa)	0	1	10	mg/Nm ³
NO ₂ (Biossido di Azoto)	25,216	0	50	mg/Nm ³
H ₂ O (Acqua - in forma di vapore)	17,41	1	-	Vol. %
CO ₂ (Diossido di Carbonio)	10,374	1	-	Vol. %
HF (Acido Fluoridrico)	0	1	0,5	mg/Nm ³
O ₂ (Diossigeno)	9,08	1	-	Vol. %
COT (Carbonio Organico Totale)	2,044	1	4	mg/Nm ³
NH ₃ (Ammoniaca)	0,727	1	5	mg/Nm ³
Polveri	0,026	1	2,5	mg/m ³
HG (Mercurio)	1,057	1	20	µg/Nm ³
Temperatura	126,443	1	-	°C
Pressione	1022,723	1	-	hPA
Portata Fumi	44146,484	1	-	Nm ³ /h

Dati Energetici	Giorno Precedente	Settimana in Corso	Settimana Precedente	Unità di misura
Totale Rifuti Inceneriti (Combustibile in forno)	104,172	104,172	713,71	Tonnellate
Totale Energia Elettrica in autoconsumo (Linea Termovalorizzazione)	17,835	26,020	111,840	MWh
Totale Energia Elettrica Ceduta (Punto di consegna)	0	0	0	MWh

Dati Energetici	Mese in Corso	Mese Precedente	Anno in Corso	Unità di misura
Totale Rifuti Inceneriti (Combustibile in forno)	1.385,19	4.102,15	16.261,58	Tonnellate
Totale Energia Elettrica in autoconsumo (Linea Termovalorizzazione)	335,431	573,932	3.091,746	MWh
Totale Energia Elettrica Ceduta (Punto di consegna)	0	0	3.779,998	MWh

(1) - Limiti emissione di cui all'A.I.A. Determina Provincia di Nuoro n. 1289 del 29 Luglio 2015

(2) - Stato Validità:

0 - Impianto spento

1 - Impianto acceso