PILASTRO HEB340



PIATTO 600x150x15



COSCIALE UPN240



PIATTO 400x200x15



PIATTO 600x600x25



TIPICO PER CONTROVENTI



UPN240 - UPN240



UPN240 - HEB340



PIANTA CHIAVE



ambito oggetto della tavola

note:
le quote altimetriche sono espresse in metri;
le quote planimetriche sono espresse in centimetri;
la quota altimetrica relativa di progetto è pari a +412.935m e coincide con la quota +0,00 presente nell'elaborato.

MATERIALI

CALCESTRUZZO

TIPO	CAMPI DI IMPIEGO	CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA	RAPPORTO (A/C) max	CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO [kg/m3]	Dmax [mm]	CLASSE DI CONSISTENZA AL GETTO	COPRIFERRO NOMINALE [mm]
cls1	FONDAZIONI	XC2	C25/30	0.60	300	20	S4	35

MAGRO PER SOTTOFONDAZIONE DOSATO A 150 Kg/mc DI CEMENTO 325

ACCIAIO PER OPERE IN C.A.

ACCIAIO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA,
SALDABILE CON MARCATURA DEL PRODUTTORE E DEL SAGOMATORE

Tensione caratteristica di snervamento fyk >= 450 MPa

Tensione caratteristica di rottura ftk >= 540 MPa

Rapporto (ft/fy)k 1,15 < (ft/fy)k < 1,35

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

TIPO DI ACCIAIO: S355JR

Tensione caratteristica di snervamento fy=355 MPa Tensione caratteristica di rottura ft=530 MPa

BULLONERIA
Conforme per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968
Bulloneria appartenente alle classi della norma UNI EN ISO 898-1:2001 associate come segue:
M<16: Vite 8.8 - Dado 8 - Rosette cl. R40 (UNI6592)
M>=16: Vite 8.8 - Dado 10 - Rosette cl. R40 (UNI6592)
Coppie di serraggio secondo CNR-UNI 10011

SALDATURE
tutte le saldature sono continue a completo ripristino salvo diversamente indicato

REV.	DATA EMISSIONE	CODICE EMISSIONE	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO DA	CONTROLLATO DA
.	.	.	.	.	.
00	12/04/2016	E	EMISSIONE	cambri	MARTINO

Regione autonoma della Sardegna — Provincia di Nuoro — Comune di Macomer

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO

SOSTITUISCE DOC. N° .

COMMESSA N° Itv240

EMESSO DA: martino associati ingegneria tecnologie ambientali

ATI:

MANDANTE: AREA IMPIANTI

MANDATARIA: monsud S.p.A. infrastructures & facilities

IL PROGETTISTA INCARICATO: martino associati s.r.l.

TITOLO

AREA 200 FORNO/CALDAIA
SCALE ESTERNE
PARTICOLARI CARPENTERIA METALLICA

NOME FILE	FORMATO	SCALA	ALLEGATO
Itv240FMDS451.00..OCA 51	A1	1:10	OCA 51

COMMESSA	EMITTENTE	TIPO DOC.	PROGRESSIVO	FOGLIO	DI
Itv240	F M	D S	4 5 1	1	1

Progetto: esecutivo